СТАНДАРТЫ ОТРАСЛИ

ПОДВЕСКИ СТАНЦИОННЫХ И ТУРБИННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ СТАНЦИЙ

ОСТ 24.125.100–01 – ОСТ 24.125.107–01 ОСТ 24.125.109–01 – ОСТ 24.125.128–01 ОСТ 24.125.130–01

Издание официальное

ПРОМНЕФТЕГАЗ
https://promng.ru/
mail@promng.ru
+7 (351) 225-13-02

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

ПОДВЕСКИ ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС

ПОДВЕСКИ ПРУЖИННЫЕ ХОМУТОВЫЕ НА ОПОРНОЙ БАЛКЕ

Конструкция и размеры

Дата введения – 2002-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на подвески пружинные хомутовые на опорной балке для трубопроводов ТЭС и АЭС:

- из хромомолибденованадиевых сталей наружным диаметром от 159 до 920 мм с температурой среды $t \le 560$ °С;
- из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей наружным диаметром от 159 до 820 мм с температурой среды $t \le 440$ °С;
- из сталей аустенитного класса наружным диаметром от 159 до 325 мм с температурой среды $t \le 440$ °С.

Стандарт устанавливает их конструкцию и размеры.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 1050–88 Прокат сортовой калиброваный со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия

ГОСТ 5520–79 Сталь листовая углеродистая низколегированная и легированная для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия

ГОСТ 5915–70 Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры

ГОСТ 5916–70 Гайки шестигранные низкие класса точности В. Конструкция и размеры

ГОСТ 9066–75 Шпильки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650 °С. Типы и основные размеры

ГОСТ 11371–78 Шайбы. Технические условия

ГОСТ 14637–89 Прокат толстолистовой горячекатаный. Сортамент

ГОСТ 20072–74 Сталь теплоустойчивая. Технические условия

ОСТ 24.125.101–01 Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Узлы крепления. Типы, конструкция и размеры

ОСТ 24.125.112–01 Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Блоки пружинные опорные. Конструкция и размеры

ОСТ 24.125.115–01 Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Прокладки. Конструкция и размеры

ОСТ 24.125.120–01 Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Полухомуты для хомутовых опор. Конструкция и размеры

ОСТ 24.125.123–01 Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Корпуса на опорной балке для пружин. Конструкция и размеры

ОСТ 24.125.170–01 Детали и сборочные единицы опор, подвесок, стяжек для линзовых компенсаторов и приводов дистанционного управления арматурой трубопроводов ТЭС и АЭС. Общие технические условия

3 Конструкция и размеры

3.1 Конструкция, основные размеры и допускаемые усилия должны соответствовать указанным на рисунках 1–5 и в таблицах 1–6. Обозначение типов подвесок в таблицах выполнено по ОСТ 24.125.101.

3.2 Маркировка и остальные технические требования – по ОСТ 24.125.170.

3.4 Пример условного обозначения подвески пружинной хомутовой на опорной балке с пружинами типа 41 исполнения 05:

ПОДВЕСКА 05 ОСТ 24.125.122

3.5 Пример маркировки: 05 ОСТ 24.125.122



Размеры для справок.

1 – корпус; *2* – полухомут; *3* – пружинный опорный блок; *4* – шпилька; *5* – гайка; *6* – гайка; *7* – шайба

Рисунок 1



Остальное – см. рисунок 1

Рисунок 2



Остальное – см. рисунок 1

Рисунок 3



8 – прокладка

Остальное – см. рисунок 1

Рисунок 4



8 – прокладка

Остальное – см. рисунок 1

Рисунок 5

Таблица 1 – Варианты выполнения пружинных хомутовых подвесок для трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей. Тип 41

Размеры в миллиметрах

Испол-нение	Диа-метр трубы D_a	Диаметр тяги d	Рабочая деформация пружины	A	B	B_1	H	l	L	L_1	Допускаемая нагрузка на узел, кН		Масса, кг
											при работающих пружинах	при застопоренных пружинах	
01	159	20	140	213	100	200	510	170	650	870	32,7	47,1	54,229
02			70				310	200					46,559
03			140				510	170			39,3		58,429
04			70				310	200					48,909
05	194		140	260			510	170			32,7		57,531
06			70				310	200					49,861
07			140				510	170			39,3		61,731
08			70				310	200					52,211
09	219		140	277			510	170			32,7		57,791
10			70				310	200					50,121
11			140				510	170			39,3		61,991
12			70				310	200					52,471
13	245		140	290			510	170			32,7		61,635
14			70				310	200					53,965
15			140				510	170			39,3		65,835
16			70				310	200					56,315

Продолжение таблицы 1

Размеры в миллиметрах

Исполнение	Диаметр трубы D_a	Диаметр тяги d	Рабочая деформация пружины	A	B	B_1	H	l	L	L_1	Допускаемая нагрузка на узел, кН		Масса, кг
											при работающих пружинах	при застопоренных пружинах	
17	273	20	140	310	100	200	510	170	750	970	32,7	47,1	63,895
18			70				310	200					56,225
19			140				510	170			39,3		68,095
20			70				310	200					58,575
21	325		140	346			510	170			32,7		68,295
22			70				310	200					60,625
23			140				510	170			39,3		72,495
24			70				310	200					62,975
25	377	24	140	360	140	260	510	160	970	1250	56,2	66,7	116,955
26			70				410	150					105,425
27			140				660	150			65,2		133,985
28			70				410	180					113,535
29	426		140	404			510	160			56,2		120,435
30			70				410	150					108,905
31			140				660	150			65,2		137,465
32			70				410	180					117,015

Окончание таблицы 1

Размеры в миллиметрах

Исполнение	Диаметр трубы D_a	Диаметр тяги d	Рабочая деформация пружины	A	B	B_1	H	l	L	L_1	Допускаемая нагрузка на узел, кН		Масса, кг
											при работающих пружинах	при застопоренных пружинах	
33	465	24	140	433	140	260	510	160	970	1250	56,2	66,7	129,459
34			70				410	150					117,929
35			140				660	150			65,2		146,489
36			70				410	180					126,039
37	530	30	140	430	160	260	660	130	1040	1320	80,0	107,9	171,595
38			70				410	160					148,635
39			140				660	180			97,2		178,635
40			70				410	180					153,075
41	630		140	500			660	130			80,0		195,283
42			70				410	160					172,363
43			140				660	180			97,2		202,413
44			70				410	180					176,803
45	720	36	140	542	200	300	620	180	1200	1520	116,9	156,9	261,594
46			70				410	140					230,294
47	920		140	686			620	180					271,614
48			70				410	140					240,314

Таблица 2 – Варианты выполнения пружинных хомутовых подвесок для трубопроводов из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей. Тип 42

Размеры в миллиметрах

Испол-нение	Диаметр трубы D_a	Диаметр тяги d	Рабочая деформация пружины	A	B	B_1	H	l	L	L_1	Допускаемая нагрузка на узел, кН		Масса, кг
											при работающих пружинах	при застопоренных пружинах	
49	159	20	140	192	100	200	510	170	650	870	32,7	47,1	54,369
50			70				310	200					46,699
51			140				510	170			39,3		58,569
52			70				310	200					49,047
53	194		140	241			510	170			32,7		56,799
54			70				310	200					49,129
55			140				510	170			39,3		60,999
56			70				310	200					51,479
57	219		140	257			510	170			32,7		57,999
58			70				310	200					49,329
59			140				510	170			39,3		61,199
60			70				310	200					51,679
61	245		140	270			510	170			32,7		60,699
62			70				310	200					53,029
63			140				510	170			39,3		64,899
64			70				310	200					55,379

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

Испол-нение	Диа-метр трубы D_a	Диаметр тяги d	Рабочая деформация пружины	A	B	B_1	H	l	L	L_1	Допускаемая нагрузка на узел, кН		Масса, кг
											при работающих пружинах	при застопоренных пружинах	
65	273	20	140	290	100	200	510	170	750	970	32,7	47,1	62,919
66			70				310	200					55,249
67			140				510	170			39,3		67,119
68			70				310	200					57,599
69	325		140	326			510	170			32,7		67,159
70			70				310	200					59,459
71			140				510	170			39,3		71,359
72			70				310	200					61,839
73	377	24	140	340	140	260	510	160	970	1250	52,7	66,7	115,231
74			70				410	150					103,701
75			140				660	150			65,2		132,261
76			70				410	180					111,811
77	426		140	384			510	160			52,7		118,431
78			70				410	150					106,901
79			140				660	150			65,2		135,461
80			70				410	180					115,011

Окончание таблицы 2

Размеры в миллиметрах

Исполнение	Диаметр трубы D_a	Диаметр тяги d	Рабочая деформация пружины	A	B	B_1	H	l	L	L_1	Допускаемая нагрузка на узел, кН		Масса, кг
											при работающих пружинах	при застопоренных пружинах	
81	465	24	140	413	140	260	510	160	970	1250	52,7	66,7	127,487
82			70				410	150					115,957
83			140				660	150			65,2		144,517
84			70				410	180					124,067
85	530	30	140	410	160	260	660	130	1040	1320	80,0	107,9	169,383
86			70				410	160					146,463
87			140				660	180			97,2		176,513
88			70				410	130					150,903
89	630		140	480			660	130			80,0		191,865
90			70				410	160					168,945
91			140				660	180			97,2		198,995
92			70				410	180					173,385
93	720	36	140	522	200	300	620	180	1200	1520	116,9	156,9	257,186
94			70				410	140					245,886
95	820		140	598			620	180					265,805
96			70				410	140					234,506

Таблица 3 – Варианты выполнения пружинных хомутовых подвесок для трубопроводов из аустенитных сталей. Тип 43

Размеры в миллиметрах

Испол-нение	Диа-метр трубы D_a	Диаметр тяги d	Рабочая деформация пружины	A	B	B_1	H	l	L	L_1	Допускаемая нагрузка на узел, кН		Масса, кг
											при работающих пружинах	при застопоренных пружинах	
97	159	20	140	193	100	200	510	170	650	870	32,7	47,1	54,369
98			70				310	200					46,699
99			140				510	170			39,3		58,569
100			70				310	200					49,049
101	219		140	258			510	170			32,7		56,999
102			70				310	200					49,320
103			140				510	170			39,3		61,199
104			70				310	200					51,679
105	245		140	271			510	170			32,7		60,699
106			70				310	200					53,029
107			140				510	170			39,3		64,899
108			70				310	200					55,379
109	273		140	291			510	170	750	970	32,7		62,919
110			70				310	200					55,249
111			140				510	170			39,3		67,119
112			70				310	200					57,599
113	325		140	327			510	170			32,7		67,159
114			70				310	200					59,489
115			140				510	170			39,3		71,359
116			70				310	200					61,839

Таблица 4 – Спецификация пружинных хомутовых подвесок трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей. Тип 41

Размеры в миллиметрах

Исполнение	Наружный диаметр трубопровода D_a	Рисунок	Диаметр тяги d	Корпус на опорной балке, поз. *1*, 1 шт	Полухомут, поз. *2*, 1 шт.	Блок пружинный опорный, поз. *3*, 2 шт.	Шпилька по ГОСТ 9066, поз. *4* Материал – сталь 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 20072				
				Исполнение по ОСТ 24.125.123	Исполнение по ОСТ 24.125.120	Исполнение по ОСТ 24.125.112	Диаметр резьбы	Длина	Количество	Масса, кг	
										1 шт.	общая
01	159	1	20	01	07	06	M16	90	2	0,125	0,250
02						26					
03						07					
04						27					
05	194			02	09	06	M20	110		0,220	0,440
06						26					
07						07					
08						27					
09	219			03	10	06					
10						26					
11						07					
12						27					
13	245	2		04	22	06	M24	120		0,358	0,716
14						26					
15						07					
16						27					
17	273			05	23	06					
18						26					
19						07					
20						27					

Продолжение таблицы 4

Размеры в миллиметрах

Испол-нение	Гайка по ГОСТ 5915, поз. *5* Материал – сталь 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 20072				Гайка по ГОСТ 5916, поз. *6* Материал – сталь 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 20072				Шайба по ГОСТ 11371, поз. *7* Материал – сталь 12ХМ-3 ГОСТ 5520			
	Диаметр резьбы	Кол.	Масса, кг		Диаметр резьбы	Кол.	Масса, кг		Диаметр шпильки	Кол.	Масса, кг	
			1 шт.	общая			1 шт.	общая			1 шт.	общая
01	М16	4	0,033	0,132	М16	4	0,020	0,08	16	4	0,009	0,036
02												
03												
04												
05	М20		0,063	0,252	М20		0,035	0,14	20		0,017	0,068
06												
07												
08												
09												
10												
11												
12												
13	М24		0,107	0,428	М24		0,055	0,22	24		0,032	0,128
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

Продолжение таблицы 4

Размеры в миллиметрах

Исполнение	Наружный диаметр трубопровода D_a	Рисунок	Диаметр тяги d	Корпус на опорной балке, поз. *1*, 1 шт.	Полухомут, поз. *2*, 1 шт.	Блок пружинный опорный, поз. *3*, 2 шт.	Шпилька по ГОСТ 9066, поз. *4* Материал – сталь 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 20072				
				Исполнение по ОСТ 24.125.123	Исполнение по ОСТ 24 125.120	Исполнение по ОСТ 24.125.112	Диаметр резьбы	Длина	Кол.	Масса, кг	
										1 шт.	общая
21	325	2	20	06	24	06	M24	120	2	0,358	0,716
22						26					
23						07					
24						27					
25	377		24	07	25	08	M30	150		0,725	1,450
26						28					
27						09					
28						29					
29	426			08	26	08					
30						28					
31						09					
32						29					
33	465	3		09	27	08	M24	130	4	0,388	1,552
34						28					
35						09					
36						29					
37	530		30	10	28	10					
38						30					
39						11					
40						31					

Продолжение таблицы 4

Размеры в миллиметрах

Испол-нение	Гайка по ГОСТ 5915, поз. *5* Материал – сталь 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 20072				Гайка по ГОСТ 5916, поз. *6* Материал – сталь 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 20072				Шайба по ГОСТ 11371, поз. *7* Материал – сталь 12ХМ-3 ГОСТ 5520			
	Диаметр резьбы	Кол.	Масса, кг		Диаметр резьбы	Кол.	Масса, кг		Диаметр шпильки	Кол.	Масса, кг	
			1 шт.	общая			1 шт.	общая			1 шт.	общая
21	М24	4	0,107	0,428	М24	4	0,055	0,220	24	4	0,032	0,128
22												
23												
24												
25	М30		0,225	0,900	М30		0,110	0,440	30		0,054	0,216
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33	М24	8	0,107	0,856	М24	8	0,055	0,440	24	8	0,032	0,256
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												

Продолжение таблицы 4

Размеры в миллиметрах

Исполнение	Наружный диаметр трубопровода D_a	Рисунок	Диаметр тяги d	Корпус на опорной балке, поз. *1*, 1 шт	Полухомут, поз. *2*, 1 шт.	Блок пружинный опорный, поз. *3*, 2 шт	Шпилька по ГОСТ 9066, поз *4* Материал – сталь 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 20072				
				Исполнение по ОСТ 24.125.123	Исполнение по ОСТ 24.125.120	Исполнение по ОСТ 24.125.112	Диаметр резьбы	Длина	Кол.	Масса, кг	
										1 шт.	общая
41	630	3	30	11	29	10	М30	160	4	0,773	3,092
42						30					
43						11					
44						31					
45	720		36	12	30	12					
46						32					
47	920			13	31	12		170		0,882	3,288
48						32					

Окончание таблицы 4

Размеры в миллиметрах

Исполнение	Гайка по ГОСТ 5915, поз. *5* Материал – сталь 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 20072				Гайка по ГОСТ 5916, поз. *6* Материал – сталь 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 20072				Шайба по ГОСТ 11371, поз. *7* Материал – сталь 12ХМ-3 ГОСТ 5520			
	Диаметр резьбы	Кол.	Масса, кг		Диаметр резьбы	Кол.	Масса, кг		Диаметр шпильки	Кол.	Масса, кг	
			1 шт.	общая			1 шт.	общая			1 шт	общая
41	М30	8	0,225	1,8	М30	8	0,11	0,88	30	8	0,536	0,428
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												

Таблица 5 – Спецификация пружинных хомутовых подвесок трубопроводов из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей. Тип 42

Размеры в миллиметрах

Исполнение	Наружный диаметр трубопровода D_a	Рисунок	Диаметр тяги d	Корпус на опорной балке, поз. *1*, 1 шт.	Полухомут, поз *2*, 1 шт.	Блок пружинный опорный, поз. *3*, 2 шт.	Шпилька по ГОСТ 9066, поз. *4* Материал – сталь 35 ГОСТ 1050				
										Масса, кг	
				Исполнение по ОСТ 24 125.123	Исполнение по ОСТ 24.125 120	Исполнение по ОСТ 24.125.112	Диаметр резьбы	Длина	Кол.	1 шт.	общая
49	159	1	20	14	18	06	M16	90	2	0,126	0,252
50						26					
51						07					
52						27					
53	194			15	20	06	M20	110		0,241	0,482
54						26					
55						07					
56						27					
57	219			16	21	06					
58						26					
59						07					
60						27					
61	245	2		17	32	06	M24	120		0,371	0,742
62						26					
63						07					
64						27					
65[1]	273			18	33	06					
66						26					
67						07					
68						27					

Продолжение таблицы 5

Размеры в миллиметрах

Исполнение	Гайка по ГОСТ 5915, поз. 5 Материал – сталь 35 ГОСТ 1050				Гайка по ГОСТ 5916, поз. 6 Материал – сталь 35 ГОСТ 1050				Шайба по ГОСТ 11371, поз. 7				
	Диаметр резьбы	Кол.	Масса, кг		Диаметр резьбы	Кол.	Масса, кг		Диаметр шпильки	Кол.	Марка стали	Масса, кг	
			1 шт.	общая			1 шт.	общая				1 шт.	общая
49	М16	4	0,033	0.132	М16	4	0,020	0,08	16	4	4-IV Ст3сп ГОСТ 16523	0,011	0,044
50													
51													
52													
53	М20		0,063	0,252	М20		0,035	0,14	20			0,017	0,068
54													
55													
56													
57													
58													
59													
60													
61	М24		0,107	0,428	М24		0,055	0,22	24		Сталь 20 ГОСТ 1050	0,032	0,128
62													
63													
64													
65													
66													
67													
68													

Продолжение таблицы 5

Размеры в миллиметрах

Исполнение	Наружный диаметр трубопровода D_a	Рисунок	Диаметр тяги d	Корпус на опорной балке, поз. *1*, 1 шт	Полухомут, поз *2*, 1 шт.	Блок пружинный опорный, поз *3*, 2 шт.	Шпилька по ГОСТ 9066, поз. *4* Материал – сталь 35 ГОСТ 1050				
				Исполнение по ОСТ 24.125 123	Исполнение по ОСТ 24.125.120	Исполнение по ОСТ 24.125.112	Диаметр резьбы	Длина	Кол	Масса, кг	
										1 шт.	общая
69	325	2	20	19	34	06	M24	120	2	0,371	0,742
70						26					
71						07					
72						27					
73	377		24	20	35	08	M30	150		0,734	1,468
74						28					
75						09					
76						29					
77	426			21	36	08					
78						28					
79						09					
80						29					
81	465	3		22	37	08	M24	130	4	0,407	1,628
82						28					
83						09					
84						29					
85	530		30	23	38	10					
86						30					
87						11					
88						31					

Продолжение таблицы 5

Размеры в миллиметрах

Исполнение	Гайка по ГОСТ 5915, поз. *5* Материал – сталь 35 ГОСТ 1050				Гайка по ГОСТ 5916, поз. *6* Материал – сталь 35 ГОСТ 1050				Шайба по ГОСТ 11371, поз. *7*				
	Диаметр резьбы	Кол.	Масса, кг		Диаметр резьбы	Кол.	Масса, кг		Диаметр шпильки	Кол.	Марка стали	Масса, кг	
			1 шт.	общая			1 шт.	общая				1 шт.	общая
69	М24	4	0,107	0,428	М24	4	0,055	0,22	24	4	Сталь 20 ГОСТ 1050	0,032	0,128
70													
71													
72													
73	М30		0,225	0,900	М30		0,110	0,44	30			0,054	0,216
74													
75													
76													
77													
78													
79													
80													
81	М24	8	0,107	0,856	М24	8	0,055	0,44	24	8		0,032	0,256
82													
83													
84													
85													
86													
87													
88													

Продолжение таблицы 5

Размеры в миллиметрах

Исполнение	Наружный диаметр трубопровода D_a	Рисунок	Диаметр тяги d	Корпус на опорной балке, поз. *1*, 1 шт	Полухомут, поз. *2*, 1 шт.	Блок пружинный опорный, поз *3*, 2 шт.	Шпилька по ГОСТ 9066, поз. *4* Материал – сталь 35 ГОСТ 1050				
				Исполнение по ОСТ 24.125.123	Исполнение по ОСТ 24.125.120	Исполнение по ОСТ 24.125.112	Диаметр резьбы	Длина	Кол	Масса, кг	
										1 шт.	общая
89	630	3	30	24	39	10	М30	160	4	0,790	3,16
90						30					
91						11					
92						31					
93	720		36	25	40	12					
94						32					
95	820			26	41	12		170		0,845	3,38
96						32					

Окончание таблицы 5

Размеры в миллиметрах

Исполнение	Гайка по ГОСТ 5915, поз. *5* Материал – сталь 35 ГОСТ 1050				Гайка по ГОСТ 5916, поз. *6* Материал – сталь 35 ГОСТ 1050				Шайба по ГОСТ 11371, поз. *7*				
	Диаметр резьбы	Кол.	Масса, кг		Диаметр резьбы	Кол.	Масса, кг		Диаметр шпильки	Кол.	Марка стали	Масса, кг	
			1 шт.	общая			1 шт.	общая				1 шт.	общая
89	М30	8	0,225	1,8	М30	8	0,11	0,88	30	8	Сталь 20 ГОСТ 1050	0,054	0,432
90													
91													
92													
93													
94													
95													
96													

Таблица 6 – Спецификация пружинных хомутовых подвесок трубопроводов из аустенитных сталей. Тип 43

Размеры в миллиметрах

Исполнение	Наружный диаметр трубопровода D_a	Рисунок	Диаметр тяги d	Прокладка, поз. *8*, 2 шт.	Корпус на опорной балке, поз. *1*, 1 шт.	Полухомут, поз. *2*, 1 шт	Блок пружинный опорный, поз. *3*, 2 шт.	Шпилька по ГОСТ 9066, поз. *4* Материал – сталь 35 ГОСТ 1050				
				Исполнение по ОСТ 24.125.115	Исполнение по ОСТ 24.125.123	Исполнение по ОСТ 24.125.120	Исполнение по ОСТ 24.125.112	Диаметр резьбы	Длина	Кол.	Масса, кг	
											1 шт.	общая
97	159	4	20	10	14	18	06	M16	90	2	0,126	0,252
98							26					
99							07					
100							27					
101	219			12	16	21	06	M20	110		0,241	0,482
102							26					
103							07					
104							27					
105	245			16	17	32	06	M24	120		0,371	0,742
106							26					
107							07					
108							27					
109	273	5		18	18	33	06					
110							26					
111							07					
112							27					
113	325			21	19	34	06					
114							26					
115							07					
116							27					

Окончание таблицы 6

Размеры в миллиметрах

Исполнение	Гайка по ГОСТ 5915, поз. *5* Материал – сталь 35 ГОСТ 1050				Гайка по ГОСТ 5916, поз. *6* Материал – сталь 35 ГОСТ 1050				Шайба по ГОСТ 11371, поз. *7*				
	Диаметр резьбы	Кол.	Масса, кг		Диаметр резьбы	Кол.	Масса, кг		Диаметр шпильки	Кол.	Марка стали	Масса, кг	
			1 шт.	общая			1 шт.	общая				1 шт.	общая
97	М16	4	0,033	0,132	М16	4	0,020	0,08	16	4	4-IV Ст3сп ГОСТ 14637	0,011	0,044
98													
99													
100													
101	М20		0,063	0,252	М20		0,035	0,14	20			0,017	0,068
102													
103													
104													
105	М24		0,107	0,428	М24		0,055	0,22	24		Сталь 20 ГОСТ 1050	0,032	0,128
106													
107													
108													
109													
110													
111													
112													
113													
114													
115													
116													